

# WATANABE NEWS

## より良い製品を作るために 3



いつも大変お世話になってます  
 弊社は 皆様が安心・安全・かつ ご満足いただけるような  
 より良い製品を作ることを 常に心がけています  
 今回は、「水張り検査」について 説明いたします

油圧ユニットの下部は作動油のタンクとなっており、この作動油をポンプ(モーター)にて汲み上げてベラーのメインシリンダをはじめとする各部の油圧シリンダを動作させています

作動油は危険物分類で第4石油類(引火点200℃以上250℃未満)に属するため  
 消防法では6,000L以上貯蔵するタンクについては、タンクの構造を申請し、  
 油漏れを防止するために、完成後の油圧タンクに水を入れて漏れをチェックする  
 「水張り検査」を行う必要があります



弊社では、より安心・安全にご使用頂く為に、150HP(内容量2,700L)以上のものに  
 久留米消防署の検査官に來社して頂き「水張り検査」を実施しています  
 検査により使用が許可されると「タンク検査済証」が配付されますので、弊社の  
 150HP以上のタンクには、すべて張り付けています  
 また、100HP以下のタンクについても、必ず自主検査を実施していますので  
 安心してご使用ください



### 渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521  
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852  
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413  
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839